ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 4/2026 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Joseni către S.C. Aquaserv Maros S.R.L. şi a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna Suseni

Consiliul Local al Comunei Joseni întrunit, în şedinţa extraordinară din data de 15 octombrie 2026,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5782/2026 a primarului Comunei Joseni;
- Raportul de specialitate nr. 5899/2026 al Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Joseni;
- H.C.L. nr. 29/2020 privind înfiinţarea operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, societatea Aquaserv Maros S.R.L.;
- H.C.L. nr. 28/2020 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "AQUASERV MAROS – MUREŞ"
- H.C.L nr. 4/2026 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Joseni către S.C. Aquaserv Maros S.R.L. şi a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna Suseni;
- Avizul consultativ al comisiei de specialitate activităţi economico-financiară, agricultură, urbanism, protecţia mediului şi turism nr. 160/2026;

Avizul consultativ al comisiei de specialitate socio culturală, culte, învăţământ, sănătate, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, juridică şi de disciplină nr. 162/2026;

- Contractul de delegare nr. 1/29/14.01.2026, încheiat între ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE "AQUASERV MAROS – MUREŞ" în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, pe de o parte şi S.C. AQUASERV MAROS S.R.L;

În baza prevederilor :

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

Ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptarea – Proces verbal de afişare nr. 3287/2025;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2026 - lista bunurilor din domeniul public al Comunei Joseni, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Joseni, care vor fi predate către societatea Aquaserv Maros S.R.L prin act adiţional la Contractul de Delegare nr. 1/29/14.01.2026, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul comunei Joseni.

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică:

Prefectului judeţului Harghita,

Primarului Comunei Joseni,

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Joseni prin: afişare la sediul U.A.T. Comuna Joseni – respectiv pe site-ul oficial al Comunei Joseni – www.joseni.ro

PREŞEDINTE
Bege László Balázs

contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Iszlai Barna Rudolf

Nr. 80 din 15.10.2026

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

Anexa nr.3 la HCL 80/2026

Lista bunurilor din domeniul public al Comunei Joseni aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Joseni, care vor fi predate operatorului Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni

Nr. crt.	Nr. crt.din lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Date tehnice	Valoarea de inventar (lei)
1	25		Teren aferent staţiei de euprare	Teren cu suprafaţa de 1,62 ha	**560.820,00**
2	26		Teren aferent conductei magistrale de canalizare	Teren cu suprafaţa de 1,2 ha	**25.200,00**
4	121	1.7.1	Sistem de alimentare cu apă	Reţea de apă potabilă Sat Joseni: Sat Borzont: Total: 5.810 ml Rezervor apă Gheorgheni	**3.282.388,00**
5	122	1.7.2	Reţea de canalizare	Reţea de canalizare Sat Joseni: Sat Borzont: Total 5.981 ml Staţii de pompare: Sat Borzont 2 Sat Joseni 5	**1.398.730,00**
6	114	1.8.12	**Statie de epurare** Cota de 1/3 parte	**Statie de epurare** a apelor uzate menajere colectate din comunele: Joseni, Ciumani şi Suseni: (Tip: mecano-biologică, cu o capacitate maximă de Q_{uzimax} = 83,5mc/h -23,2 l/s) Situat în comuna Joseni, sat Joseni, nr. 482/A, jud. Harghita, vecinătăţi: N - pârâul Belchia, S – drum de acces, E – proprietăţi particulare, V –râul Mureş;	**3.329.258,10**

7	142	1.8.15	**Rețea de apă**	**Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Joseni, sat Borzont în lungime de 790 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm,** montate in in axul drumului: **1**– lungime de 575 ml **strada Mosztos**, de la intersecția cu DN 13B, vecinătăți str Mosztos, proprietăți particulare **2**– lungime de 215 ml, **strada Ilyes**, de la intersecția cu DN 13B, vecinătăți str. Ilyes, proprietăți particulare	**339.791,29**
8	143	1.8.15	**Rețea de canalizare**	**Sistem de canalizare menajeră în comuna Josnei, sat Borzont în lungime de 905 m, realizat din conducte material PVC cu diametru DN 200 mm și o stație de pompare:** **1a.**- lungime de 575 m, în lungime integrală **strada Mosztos**, vecinătăți str. Mosztos, proprietăți particulare **1b.**- lungime de 215 m, în lungime integrală **strada Ilyes**, vecinătăți str. Ilyes, proprietăți particulare **1c.**– lungime de 115,00 m, partea stângă **DN 13B, de la km. nr. 40+685 până la km. nr. 40+800**, vecinătăți DN 13B, proprietăți particulare **2. Stație de pompare Str. Ilyes:** **2a**. Tablou electric de forta, control și de comandă: montat în dulap metalic, dotat cu sigurante automate, relee, contactoare magnetice, comutatoare, led-uri de siguranta. **2b**. PLC Siemens tip Step 7 1200, afisaj asigurat de HMI tip Siemens KTP400BASIC cablu electric ACYABY 3x50, L = 190.00 ml **2c**.Conducta de refulare in lungime de 220 ml. Realizat din conducta material HDPE, diametru Dn 90 mm **2d**. 2 buc. Pompe Grundfos SLV.65.65.11.2.50B: debit maxim 42.7 m3/h, inaltime de pompare 6.038 m **3. Colector principal în comuna Josnei, sat Joseni în lungime de 5.247 m, realizat din conducte material PE SN8 DI 500 cu diametru DN 500 mm:** **3a.**- lungime de 1.290 ml, drum agricol Dombalja, montat in axul drumului, vecinătăți dr. agricol Dombalja, proprietăți particulare.	**4.204.635,78**

				3b.- lungime de 712,00 m, DN 13B, partea stângă, de la km nr. 40+820 până la km nr. 41+532 , vecinătăți DN13 B, proprietăți particulare. **3c.-** lungime de 3.245 m conductă magistrală, drum agricol Dombalja, vecinătăți dr. agricol Dombalja, proprietăți particulare **4. Camin Parchall:** - cofraje pentru beton armat, S = 128,70 mp, - montare armatura, plasa sudata tip 117 (65.90 kg/buc), 1.188,00 kg, Plasa sudata s-a montat pe ambele fete ale peretilor bazinului, la 2.50 cm fata de cofraj, - beton B250, V = 17,90 mc, - tratarea betonului pentru hidroizolare, S = 64.35 mp, - beton de panta marca B250, V= 42.10 mc, pentru conectarea capetelor bazinului cu canalul de masurare Parchall - Tablou electric Parchall cu UPS - Sistem automatizare Siemens - cablu CYABY 3x25, L = 205.00 ml - cablu ACYABY 3x25, L = 315.00 ml Cablu optic CYABYF 3x2.5, L=520 m. **5. Canal calibrat Parshall** P4, cod produs GPA1P40M, echipat cu Traductor Ultrasonic SPA3804M, Controler universal PRW21A1M	
9	82	1.8.15	**Rețea de apă**	**Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Joseni în lungime de 3055 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru între DN 63-90 mm montate în axul drumului:** **Strada Bagolyoka - în lungime de 287 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm,** **Strada Borzont - în lungime de 196 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm,** **Strada Dello - în lungime de 925 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm,** **Strada Donat - în lungime de 200 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm,** **Strada Industriei - în lungime de 945 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm,** **Strada Horvat Karoly - în lungime de 172 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm**	**881.864,47**

				Strada Osszekoto - în lungime de 330 m, realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 63 mm,	
10	83	1.8.15	**Rețea de canalizare**	**Sistem de canalizare menajeră în comuna Joseni, în lungime de 3.353 m, realizat din conducte material PVC cu diametru DN 200 mm, 4 stații de pompare și 1.296 m conducte de refulare din material PEHD cu diametrul între DN 75-110 DN:** **1.Sistem de canalizare:** **1.a.Strada Bogolyoka - în lungime de 291m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.b.Strada Baricz Jozsef- în lungime de 180m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.c. Strada Borzont - în lungime de 176 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.d. Strada Dello - în lungime de 925 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.e. Strada Donat - în lungime de 200 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.f. Strada Industriei - în lungime de 945 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.g. Strada Kacsolik - în lungime de 134 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.h. Strada Osszekoto - în lungime de 330 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200mm,** **1.i. Strada Horvat Karoly - în lungime de 172 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm,** **1.j. Strada Agoston Maria - în lungime de 45 m, realizat din conducte material PVC-KG, cu diametru DN 200 mm si 144m rețea secundară, realizată din conducte material PVC-KG, cu diametrul D=160 mm** **2. Stații de pompare:** **2.a.1. Strada Baricz Jozsef Statie pompare - POMPA SUBMERSIBILA Q=18,20 MC/H H=5,30 MCA,** **2.a.2. Tablou electric de forță, control și de comandă: montat în dulap metalic, dotat cu sigurante automate, relee, contactoare magnetice, comutatoare, led-uri de siguranță.**	**2.223.343,10**

				2.b.1. Strada Dello Statie pompare - POMPA SUBMERSIBILA Q=57,7 MC/H H= 16,50 MCA , **2.b.2. Tablou electric de forță, control și de comandă: montat în dulap metalic, dotat cu sigurante automate, relee, contactoare magnetice, comutatoare, led-uri de siguranță.** **2.c.1. Strada Osszekoto Statie pompare - POMPA SUMERSIBILA Q= 8,2 MC/H H= 8,6 MCA** **2.c.2. Tablou electric de forță, control și de comandă: montat în dulap metalic, dotat cu sigurante automate, relee, contactoare magnetice, comutatoare, led-uri de siguranță,** **2.d.1. Strada Agoston Maria Statie pompare - POMPA SUBMERSIBILA Q=18,20 MC/H H=5,30 MCA ,** **2.d.2. Tablou electric de forță, control și de comandă: montat în dulap metalic, dotat cu sigurante automate, relee, contactoare magnetice, comutatoare, led-uri de siguranță.** **3. Conducte de refulare:** **3a. Strada Baricz Jozsef – în lungime de 211 m realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 90 mm** **3b. Strada Dello – în lungime de 748 m realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 110 mm** **3c. Strada Osszekoto – în lungime de 227 m realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 110 mm** **3d. Strada Agoston Maria – în lungime de 110 m realizat din conducte material PEHD, cu diametru DN 75 mm**	

BUNURI MOBILE

Nr. crt.	Nr. crt.din lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Joseni	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Date tehnice	Valoarea de inventar lei
1	144		Echipamente la statia de epurare	1. Grătar mecanic automat cu autocurățire cu bare tip Passavant KUR-D 04-75-40, 36 l/s, montat în exterior, în canal betonat cu dimensiuni l=0,50m, Hcanal=2.5m, Lcanal=6,6m. Grătarul este echipat cu tablou de automatizare. 2. Generator curent electric: tip Grup Electrogen Marro Model: MRW 140 I. Model alternator: FC274DS. Putere maximă: 140 KVA	**324.092,09**
2	145	2.3.2.2.2	Mașina de vidanjare	IVECO Eurocargus ML 180 E32	**689.010,00**

PREȘEDINTE
Bege László Balázs

SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Iszlai Barna Rudolf